

INFORMACJA TECHNICZNA

określająca podstawowe wymagania techniczne do spełnienia przez odbiorcę w celu rozliczania zużycia wody w budynkach wielolokalowych zgodnie z art. 6 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015.139 jt.)

1. Złożenie w Sosnowieckich Wodociągach S.A. schematu instalacji wewnętrznej zimnej wody z zaznaczeniem miejsc zamontowania wodomierzy i określeniem rodzaju pomieszczeń, w których są zamontowane.
2. Opomiarowanie wody i rozliczanie dotyczy wyłącznie wody zimnej dostarczanej do lokali.
3. Zaleca się zabudowywać wodomierze o przepływach 1 m³/h lub 0,6 m³/h.
4. Wodomierze należy montować zgodnie z instrukcją producenta na oryginalnych łącznikach wodomierzowych z otworami w nakrętkach w celu plombowania.
5. Wodomierze mają być zamontowane w miejscach łatwo dostępnych dla odczytu i plombowania.
6. Plombowanie wodomierzy wykonują Sosnowieckie Wodociągi S.A.
7. Wodomierze stanowią własność odbiorcy wody lub zarządcy / właściciela budynku. Legalizacja wodomierzy i ich wymiana ciąży na odbiorcy wody lub zarządcy / właścicielu budynku.
8. Przed i za wodomierzem należy stosować zawory kulowe w łatwo dostępnych miejscach.
9. Sprawność zaworu ciąży na odbiorcy lub zarządcy / właścicielu budynku.